

## Mise à jour du poste chauffage Applicable à partir du 14/11/2013

---

### Programmation de la boucle d'eau chaude en installation de chauffage collective

(p. 20, 22 et 23 du CPT Label Promotelec Performance)

L'exigence minimale de programmation de la boucle d'eau chaude pour installation de chauffage collective est une programmation horaire journalière réalisée au niveau du local de la chaufferie.

Le boîtier d'ambiance à l'intérieur de chaque logement devient facultatif.

Les dispositifs de régulation des émetteurs et des générateurs (exemple : robinet thermostatique sur radiateur à eau chaude) restent obligatoires.

### Marquage qualité des pompes à chaleur

(p. 24 du CPT Label Promotelec Performance)

Les matériels destinés à être posés dans les installations individuelles ou collectives doivent porter la marque NF PAC. À défaut d'être certifiés NF PAC, les matériels doivent porter les marques suivantes : Eurovent, EHPA ou Ecolabel Européen PAC.